



Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Главный центр гигиены и эпидемиологии

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов

М.п.

от «19» 09 20 17 г.

№ 15121/2017

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 3122/17

от

18 сентября 2017 г.

**Организация-заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «КОНЦЕПТ ФЛОР РУС» (ООО «КОНЦЕПТ ФЛОР РУС»)

Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 22, к. 2, эт. 5, пом XI, ком. 2

**Организация-изготовитель:** Фирма «Pematex International GmbH»

Адрес: A-4048, Linz, Puchenu, Melicharweg 6, Австрия

**Наименование продукции:** Напольные виниловые покрытия марок «Concept Floor», «Wear Max», типов: клинковые и клеевые толщиной от 2 до 7,5 мм, плотностью от 600 до 1200 кг/м<sup>3</sup>

**Код ТН ВЭД:** 3918101000

**Область применения:** для жилых и нежилых помещений, в том числе для объектов общественного питания и административных зданий, медицинских и образовательных учреждений, детских и учебных заведений

**Продукция изготовлена в соответствии с:** документацией изготовителя

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний

**Характеристика продукции:** согласно документации изготовителя.



## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-896-17 от 15 сентября 2017 г., выданный ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы («Модульное напольное виниловое покрытие») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
2	Дибутилфталат	мг/м <sup>3</sup>	0,10	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	896СХТ	<0,1 <0,1
3	Диоктилфталат	мг/м <sup>3</sup>	0,02	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	896СХТ	<0,02 <0,02
4	Хлористый водород	мг/м <sup>3</sup>	0,10	МУК 4.1.607-96	896СХТ	0,01 0,01
5	Формальдегид	мг/м <sup>3</sup>	0,01	МУК 4.1.1272-03	896СХТ	<0,01 <0,01
6	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	896СХТ	1
7	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	896СХТ	88,7

По результатам проведенных испытаний продукции: Напольные виниловые покрытия марок «Concept Floor», «Wear Max», типов: клинковые и клеевые толщиной от 2 до 7,5 мм, плотностью от 600 до 1200 кг/м<sup>3</sup> отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6), **не установлено**.

*Протокол испытаний, указанных образцов продукции* отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
в соответствии с документацией изготовителя.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Напольные виниловые покрытия марок «Concept Floor», «Wear Max», типов: клинковые и клеевые толщиной от 2 до 7,5 мм, плотностью от 600 до 1200 кг/м<sup>3</sup> **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6)



Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов



